




IBU PEJABAT,
**JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,
MALAYSIA,**
Headquarters,
Fire and Rescue Department, Malaysia,
d/a Tingkat 2, Balai Bomba dan Penyelamat,
Cyberjaya
Persiaran APEC
63000 Cyberjaya,
~~SELANGOR DARUL EHSAN.~~

Telefon : 603-8318 5444
Facsimile : 603-8319 5244
Homepage : www.bomba.gov.my
Email : pro@bomba.gov.my

PEMBAHARUAN

NO. RUJUKAN : **JPBM:BKK/005/19/38/123 (C)**
NO. SIRI : **AK/EL/816/2010 (P1)**

TARIKH : **10/08/2011**

**SIJIL PERAKUAN BAHAN 2011/2012
ALAT KELENGKAPAN**

LAMPU KECEMASAN

PERTAMA


Jabatan ini memperakui **ALAT KELENGKAPAN** tersebut di atas berdasarkan Piawaian dan Laporan ujiannya, dan Pihak Arkitek atau Jurutera Profesional bagi projek berkaitan adalah bertanggungjawab menentukan kesahihan **ALAT KELENGKAPAN** dipasang mengikut Laporan Piawaian ujiannya (Rujuk pada 1.5 dan 1.6)

- 1.1 Nama & Alamat Pengedar : **SYARIKAT ECONLITE (M) SDN BHD
NO.23, JALAN PJS 7/17,
BANDAR SUNWAY,
46150 PETALING JAYA,
SELANGOR DARUL EHSAN**
- 1.2 Nama & Alamat Pengeluar : **SUNVA INDUSTRIES (M) SDN BHD, PETALING JAYA.**
- 1.3 Jenis Alat Kelengkapan : **LAMPU KECEMASAN**
- 1.4 Tempoh Sah Perakuan : **24/09/2011 HINGGA 20/11/2012**
- 1.5 No. Laporan Ujian/ Tarikh : **SIRIM 2010EL1107 (02/09/2010)**
- 1.6 Piawaian : **MS 619: PART 102:SEC.102.22:1985 (P) &
MS IEC 60598-1:2006**
- 1.7 Spesifikasi / Jenama : **ECONLITE / LP 113**
- 1.8 Skim Persijilan Barangan : **SIRIM QAS INT. NO. PS031901, NO. SIRI E 1696
(SAH SEHINGGA 20/11/2011)**
- 1.9 Had Kegunaan : **MEMATUHI UBBL 1984 DAN SEPERTIMANA SPESIFIKASI
UJIAN.**

2. Lain-lain (nyatakan) : Sila kemukakan **Borang C1/ C2/ C3** (diisi oleh pihak berkenaan) ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dimana projek dijalankan dan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, Malaysia apabila selesainya tiap-tiap projek tersebut.

2.1 Syarat - syarat Perakuan Bomba dan Penyelamat ini yang mesti dipatuhi seperti di **Lampiran A1 dan A2**. Spesifikasi **ALAT KELENGKAPAN** ini adalah seperti dalam Laporan ujian (di para 1.5 di atas)

(**DATO' RUSMANI BIN MUHAMAD**)
Penolong Ketua Pengarah,
Bahagian Keselamatan Kebakaran,
b.p Ketua Pengarah
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia.



**CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008
CERT. NO : AR 5037**